



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

FICHA TECNICA

DIGECOG-DAF-CM-2020-0022

Nombre:	Servicio de mantenimiento y/o reparación de aires acondicionados durante 6 meses en la institución.		
Levantamiento de Aires Acondicionados en la Institución			
No	Departamento	Capacidad	Tipo
1	Dirección General	5TON	Manejadora
2	Sub-Dirección	3TON	Manejadora
3	Sub-Dirección	4TON	Manejadora
4	Pasillo	5TON	Manejadora
5	División Financiera	5TON	Manejadora
6	Administrativo y Financiero	5TON	Manejadora
7	Salón de Conferencias	2TON	Manejadora
8	Servidores/RRHH	4TON	Manejadora
9	Servidores	1.5TON	Split
10	Comunicaciones	3TON	Manejadora
11	Cuarto Eléctrico	1.5TON	Split
12	Archivo 1er nivel	1TON	Split
13	Archivo 1er nivel	1TON	Split
14	Encargado Procesamiento Contable	5TON	Manejadora
15	Procesamiento Contable	4TON	Manejadora
16	Procesamiento Contable	5TON	Manejadora
17	Procesamiento Contable	5TON	Manejadora
18	Procesamiento Contable	5TON	Manejadora
19	Procesamiento Contable	4TON	Manejadora
20	Procesamiento Contable	3TON	Manejadora
21	Salón de conferencias 5to nivel	4TON	Manejadora
22	Salón de conferencias 5to nivel	4TON	Manejadora
23	Almacén	4TON	Manejadora
24	Planificación y Desarrollo	4TON	Manejadora
25	Comedor	5TON	Manejadora



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

FICHA TECNICA

DIGECOG-DAF-CM-2020-0022

26	Normas y Procedimientos	4TON	Manejadora
27	Normas y Procedimientos	4TON	Manejadora
28	Análisis de la Información	4TON	Manejadora
29	Jurídico	3TON	Manejadora
30	Archivo	5TON	Manejadora
31	Cuarto de redes	1TON	Split
32	Tecnología de la información	5TON	Manejadora

- La limpieza de filtros y condensadores debe realizarse de manera mensual.
- La limpieza de manejadoras debe realizarse de manera trimestral.
- El contratista debe hacer entrega de un informe de trabajos realizados por visita.
- El contratista debe hacer entrega de un informe mensual de los trabajos realizados.
- El contratista debe disponer de un equipo de **mínimo dos (2) personas por visita.**
- El contratista debe ofrecer piezas y servicios necesarios para los mantenimientos preventivos.
- El contratista debe estar disponible 24/7 en casos de emergencia.
- Mínimo un (1) año del inicio de operaciones.